



Chrysantenstraat 41  
5151 GD Drunen  
www.jb-bedrijfshulpverlening.nl  
Tel: 0416-377849  
06-52580895

KvK 17218110  
BTW. NL.042068484B01  
AbnAmro 550309721

## Table –top oefening Schwartzmans

Locatie: Industrieweg 51 Waalwijk  
Contactpersonen: Dhr. Schwartzmans  
Datum oefening: 02-03-2012  
Tijdstip: 13.30 – 14.30 / 15.00 -16.00 uur

Soort oefening: Aangekondigde table-top oefening  
Doel oefening: Veiligheid onder medewerkers bewust maken  
Enscenering: table-top

### **Bedrijfsinformatie:**

Het bedrijf bestaat uit een hal met magazijnstellingen, met hieraan gekoppeld enkele kleine nevenvertrekken en een gedeelte met kantoren.

Het bedrijf kent twee plaatsen met gevaarlijke of brandbare stoffen. Deze zijn gesitueerd in aparte ruimtes en voldoen aan de strengste eisen van dit moment.

Men weet wie er binnen is. Er geldt een toegangsverbod voor onbevoegden binnen het magazijn gedeelte. Men kan ook niet zomaar binnen wandelen.

Voor het kantoor gedeelte worden de gasten opgehaald door degene met wie men een afspraak heeft. Hierdoor is er altijd een controle bij evacuatie of iedereen eruit is.

### **Table-top oefening:**

De oefening is twee keer met een wisselende samenstelling gedaan.

De oefening wordt gedaan aan de hand van de plattegrond van het bedrijf.

Vragen die gesteld zijn:

- Waar zijn de nooduitgangen
- Waar hangen de blusmiddelen
- Welke blusmiddelen hangen er

- Hoe werken de blusmiddelen
- Waar zijn de verzamelplaatsen

Tijdens de dialoog die ontstond merkten medewerkers op dat in de showroom geen nooduit bordjes hangen. Wij merkten op dat ook boven geen nooduit bordjes geplaatst waren.

Enkele waren niet meer op de hoogte hoe de werking van de blussers was. Iedereen was op de hoogte waar de verzamelplaats is. Men is zich bewust dat het bedrijf meerdere uitgangen heeft maar dat er één centrale plek is waar verzameld wordt.

Medewerkers weten van elkaar wie er aanwezig is, wie er mogelijk vrij is of in de buitendienst werkzaam is.

Na afloop is er met iedereen rond gelopen om bevestigd te zien wat in de oefening gezegd is.

Wat men bevestigd zag was dat enkele blusmiddelen zo hangen dat ze nauwelijks bereikbaar waren.

De verschillende blusmiddelen, water, sproeischuim en poeder.

#### **Aandachtspunten uit de oefening:**

- Als met een mobiel gebeld wordt naar de alarmcentrale weet dan dat er een doorverbinding gemaakt wordt met de centrale uit de regio.
- Maak een katrol op de schuifdeur van de werkplaats waardoor de schuifdeur dichtgaat. Hierdoor verkleint men de kans op een eventuele uitbreiding van het vuur bij een brand.
- Zorg dat de kleine blustoestellen, sproeischuim- of poederblussers, voor iedereen toegankelijk zijn.

Met vriendelijke groet,

Jan Biekens